




Franje Krežme 1, 31000 Osijek
tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788

e-mail: zzjz.vode@gmail.com
www.zzjosijek.hr

IBAN: HR822360001102365191
MB: 3018792 | OIB: 46854859465



ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Osijek, 18.4.2016.

Broj izvješća: **01 01499/16**

Kupac: **Vodoopskrba d.o.o.**
31326 Darda, Sv.I. Krstitelja 101

Dokument: **Ugovor Klasa:112-03/16-01/1, Ur.broj:381-16-51**

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javni vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javni vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije**

Datum uzorkovanja: **14.4.2016. 11:00**

Početak analize: **14.4.2016.**

Završetak analize: **18.04.2016. 12:52:55**

Lokacija: **Dječji vrtić Bilje, Biljske Satnije ZNG Republike Hrvatske 11a, Bilje**

Vrsta analize: **Obvezna analiza (A)**

Uzorkovao: **Aleksandar Kelle**

ZAKLJUČAK:

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju sukladni su MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN br. 125/13, 141/13 i 128/15) i ispunjavaju parametre sukladnosti prema čl.6., st.2., Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13 i 64/15).

Voditeljica odjela:
Vera Santo
dipl.ing.preh.teh.

Voditeljica službe:
dr. sc. Suzana Čavar, mag. pharm.
spec.analit.toksikologije



VODOOPSKRBA d.o.o.
DARDA

PRIMLJENO

dana: 20-04-2016 god.

BROJ: 1070

VODOOPSKRBA d.o.o. DARDA

Primljeno: 20.04.2016		
Potpis:	Ord. led.	
Uredžbeni broj: 023/02-4-2016	Pril.	Vrij.

Dostaviti:

- Vodoopskrba d.o.o., Hrvatska, 31326 Darda, Sv.I. Krstitelja 101
- Arhiva

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja voda					
Naziv analize	Metoda	Mjerna jedinica	MDK	Rezultat	Sukladnost
Temperatura vode	SM 2550 A (1998)	°C	≤ 25	13,8	Da
Boja	HRN EN ISO 7887:2012	mg/l Pt/Co skale	≤ 20	5,5	Da
Mutnoća	*HRN EN ISO 7027:2001	°NTU jedinica	≤ 4	1	Da
Miris	HRN EN 1622:2008		bez	bez	Da
Okus	HRN EN 1622:2008		bez	bez	Da
Koncentracija vodikovih iona	*HRN EN ISO 10523:2012	pH jedinica	6,5 - 9,5	7,25	Da
Vodljivost	*HRN EN 27888:2008	μS/cm pri 25°C	≤ 2500	935	Da
Utrošak KMnO ₄	HRN EN ISO 8467:2001	O ₂ mg/l	≤ 5	2,98	Da
Amonij	*HRN EN ISO 14911:2001	NH ₄ ⁺ mg/l	≤ 0,5	< 0,064	Da
Nitrati	*HRN EN ISO 10304-1:2009 i Ispr.1:2012 en	NO ₃ ⁻ mg/l	≤ 50	2,4	Da
Kloridi	*HRN EN ISO 10304-1:2009 i Ispr.1:2012 en	Cl ⁻ mg/l	≤ 250	21	Da
Željezo	HRN ISO 6332:1998	Fe μg/l	≤ 200	77	Da
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2001	Cl ₂ mg/l	≤ 0,5	< 0,1	Da
Laboratorij za mikrobiologiju voda					
Naziv analize	Metoda	Mjerna jedinica	MDK	Rezultat	Sukladnost
Broj kolonija 22°C	*HRN EN ISO 6222:2000	n/1 ml	≤ 100	<1	Da
Broj kolonija 37°C	*HRN EN ISO 6222:2000	n/1 ml	≤ 20	<1	Da
Enterokoki	*HRN EN ISO 7899-2:2000	n/100 ml	0	<1	Da
<i>Escherichia coli</i>	*HRN EN ISO 9308-1:2014	n/100 ml	0	<1	Da
Ukupni koliformi	*HRN EN ISO 9308-1:2014	n/100 ml	0	<1	Da
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	*HRN EN ISO 16266:2008	n/100 ml	0	<1	Da

Kraj analitičkog izvješća



* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007

OBR 090 REV 1

Analiitičko izvješće broj: 01 01499/16 Strana 2/2

Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja.

Franje Krežme 1, 31000 Osijek
tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788

e-mail: zzjz.vode@gmail.com
www.zzjosijek.hr

IBAN: HR8223600001102365191
MB: 3018792 | OIB: 46854859465